









istniejąca pętla nr 1

CSP
istniejąca
centrala

LEGENDA

-  Czujka dymu
-  Czujka dymu w przestrzeni między sufitowej ze wskaźnikiem zadziałania
-  Czujka ciepła
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Moduł kontrolno-sterujący 2wej/1wyj
-  Adresowalny sygnalizator akustyczny
-  KP1 Kłapa p.poż. w kanale wentylacyjnym

ARCHIBART 		
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-288 GDAŃSK UL. BULOŃSKA 20/40 TEL. 508601623		
INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk		
TEMAT: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku ZHW w Gdańsku		
ADRES: ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, dz. nr 20		
RYSUNEK: Schemat systemu sygnalizacji pożarowej		
BRANZA ELEKTRYCZNA	SKALA -	NR. RYS. E-06
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY	DATA 09.2019	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA PODPIS	
mgr inż. MIROSLAW PROCIŃSKI	3879/GD/89	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA PODPIS	
mgr inż. JACEK PROCIŃSKI	POM/0159/POOE/07	