



Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size.
 Local purchased expander
 A:9,52<-6,35 B:12,70<-9,52 C:15,88<-12,70

: Linia transmisji
 Size : 0.33mm2(22AWG)
 Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm
 Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota
 Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

---: Linia zasilania

J.zewnętrzna

Zabezpieczenie/MCA

Średnica

J. wewnętrzna

MCA

Średnica

Całkowita długość linii zasilania

Zabezpieczenie

MCA

Napiecie-Hz

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ WOJEWÓDZKIEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W GDAŃSKU NA DZIAŁCE NR		
	Nazwa rysunku:	Schemat instalacji klimatyzacyjnej - ukł. 1		Skala: 1:100
Projektant:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Walewski	POM/0294/PBS/15	saniarna	
Opracowanie:	mgr inż. Rafał Czarniecki	POM/0265/PWBS/18	saniarna	
Projekt:	inż. Kamil Pieper			
BUDOWLANY	Branża: saniarna	Data: grudzień 2020	Nr rysunku: S14	Numer strony: