



Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size.  
 Local purchased expander  
 B:12,70<-9,52

**Legenda**

- aa x bb
- aa:Ciecz
- bb:Gaz
- aa
- aa:Ciecz
- : Linia transmisji  
 Size : 0.33mm2(22AWG)  
 Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm  
 Remarks : LONWORKS® compatible cable
- : Linia pilota  
 Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
- : Linia zasilania
- J.zewnętrzna**  
 Zabezpieczenie/MCA  
 Średnica
- J. wewnętrzna**  
 MCA  
 Średnica
- Całkowita długość linii zasilania**  
 Zabezpieczenie  
 MCA  
 Napięcie-Hz

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ				
	Nazwa i adres obiektu budowlanego:		BUDYNEK ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ WOJEWÓDZKIEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W GDAŃSKU NA DZIAŁCE NR	
	Nazwa rysunku:		Schemat instalacji klimatyzacyjnej - ukł. 2	
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	Specjalność:	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Jan Walewski	POM/0294/PBS/15	saniarna	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Czarniecki	POM/0265/PWBS/18	saniarna	
Opracowanie:	inż. Kamil Pieper			
Projekt: BUDOWLANY	Branża: saniarna	Data: grudzień 2020	Nr rysunku: S15	Numer strony: